



**RECARTUCHOS**  
**AV 5A NTE # 24N-41 - CALI - VALLE**  
**TEL: 3809026**

Orden: 11377 Fecha Creación: 2025-08-21

**CLIENTE**

Nombre: CARDIOPREVENT S.A.S  
Telefono: 3164805386 - 6026203877

Direccion: CARRERA 42 5C - 99 BRR TEQUENDAMA  
Email: contabilidad@cardioprevent.com.co

**NOTA: A PARTIR DE LA FECHA DE CREADA LA ORDEN, IMPRESORA QUE NO SEA RECLAMADA SE CONSIDERA EN ABANDONO.**

**EQUIPO**

Tipo Equipo:	Impresora
Equipo:	Canon MF452dw
Marca:	CANON
Modelo:	MF452dw
Serie:	
Falla:	21/08/2025 Tomas de energía directa sin alimentación
Accesorios:	-
Repuestos:	-
Mano de Obra:	-
Tecnico Asignado:	MARLON DAVID OCORO
Fecha de Entrega Prometida:	-
Notas Tecnicas:	21/08/2025 No se realizó instalación de la impresora en nueva zona de línea de frente. Se aplaza instalación de la impresora CANON MF452dw porque se encontraron las siguientes eventualidades: <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 tomas de alimentación de energía directa sin alimentación. No funcionales</li><li>• 6 tomas de energía regulada funcionales<ul style="list-style-type: none"><li>◦ No se conecta la impresora a energía regulada ya que puede generar daños internos fisicos en la impresora</li></ul></li><li>• Se aplaza la instalación hasta que el equipo de eléctricos habilite los tomas de energía directa</li></ul>
Informe Final:	
Observaciones:	

Firma

*Tania Vasquez*

Aclaracion

 **CARDIOPREVENT S.A.S.**  
NIT. 900.632.859 - 6